



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-22, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpnnv@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 295

г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3
(место составления акта)

15 ч. 00 мин.
(время)

29.09.2017
дата составления акта

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области от 21 сентября 2017 года № 295

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка: здания спортивной школы по адресу: Новгородская область, г. Великий

(вид проверки)

Новгород, набережная Юрьевская, д. 30

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3; (МАОУДО «ДИОСШ № 3»); юридический адрес: 173007, Новгородская область, г. Великий Новгород, набережная Юрьевская, д. 30; ИНН 5321040646

(наименование юридического (их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (их) предпринимателя (их), а также ИНН и юридический адрес - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «27» сентября 2017 г. Продолжительность: 1 рабочий час;

с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. «29» сентября 2017 г. Продолжительность: 1 рабочий час;

Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня, «2» рабочих часа
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Ермолова Лариса Алексеевна – директор МАОУДО «ДИОСШ № 3»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

(юридическое лицо, индивидуальное предпринимательство)

«10» часов «00» минут «27» сентября 2017 г.

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Ильин Александр Алексеевич - инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (Государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору)

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность проводящего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдвшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Ермолова Лариса Алексеевна – директор МАОУДО «ДЮСШ № 3»

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченное представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МАОУДО «ДЮСШ № 3»;

- проведено обследование объектов защиты – здания спортивной школы по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, набережная Юрьевская, д. 30

(Указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(Указывается реквизиты отчета, имя, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(Указывается реквизиты СТУ с информацией о их составлении, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(Указывается реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- выявлен факт невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29 июня 2015 года № 280/1/1 не выполнено.

Установленный срок выполнения мероприятий истек 30 сентября 2016 года.

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Эдлинг № 1 не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; приложение А п.А.4, табл.А.3 п.5.2, п. 38 свода правил СП 05.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (далее – СП 5.13130.2009)	Директор МАОУДО «ДЮСШ № 3» Ермолова Л.А.

2.	Эдлинг № 1 не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 16, п. 17 таблица 2 свода правил СП 03.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее - СП 03.12130.2013)	Директор МАОУДО "ДЮСШ № 3" Ермолова Л.А.
3.	Эдлинг № 2 не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; приложение А п.А.4, табл.А.3 п.5.2 СП 05.13130.2009	Директор МАОУДО "ДЮСШ № 3" Ермолова Л.А.
4.	Эдлинг № 2 не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 17 таблица 2 СП 03.13130.2009	Директор МАОУДО "ДЮСШ № 3" Ермолова Л.А.
5.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории В3 (мастерская), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, п. 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)	Директор МАОУДО "ДЮСШ № 3" Ермолова Л.А.
6.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории В3 (парусная мастерская), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	Директор МАОУДО "ДЮСШ № 3" Ермолова Л.А.
7.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории В3 (бельевая), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17 СП 4.13130.2013	Директор МАОУДО "ДЮСШ № 3" Ермолова Л.А.
8.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории В3 (кладовая), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17 СП 4.13130.2013	Директор МАОУДО "ДЮСШ № 3" Ермолова Л.А.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяемого)



(подпись государственного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяемого)

(подпись государственного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модели, марки)

Прилагаемые документы: Приложение к Уставу и Уставной договорной договорной договорной
от 29.08.2014 г. № 295/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ильин Александр Алексеевич - инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (Государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору)

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность государственного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

__ 29 __ сентября 20 17 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Ермолова Лариса Алексеевна - директор МАОУДО «ДЮСШ № 3»

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

__ 29 __ сентября 20 17 г.



Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись государственного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)