

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

«29» сентября 2017 г.  
(дата составления)

г. Великий Новгород, ул. Псковская,  
д. 171, корп. 3, каб. 204  
(место составления)

Я, инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы Ильин Александр Алексеевич,

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего определение)

рассмотрев 29.09.2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3, каб. 204 материалы проведенной внеплановой проверки выполнения предписания органа государственного контроля (надзора) на объекте защиты – в здании спортивной школы Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» (МАОУДО «ДЮСШ № 3»), расположенном по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, набережная Юрьевская, д. 30,

### УСТАНОВИЛ:

На основании распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области от 21 сентября 2017 года № 295, в период с 10<sup>00</sup> 27.09.2017 г. по 15<sup>00</sup> 29.09.2017 г. проведена внеплановая выездная проверка выполнения предписания органа государственного контроля (надзора) на объекте защиты – в здании спортивной школы Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» (МАОУДО «ДЮСШ № 3»), расположенном по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, набережная Юрьевская, д. 30.

Целью проверки являлся контроль исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29 июня 2015 года № 280/1/1 (далее – Предписание), срок выполнения которого истек 30 сентября 2016 года.

В соответствии с Актом проверки от 29 сентября 2017 года № 295, в ходе проведения проверки выявлен факт невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), а именно: не выполнены пункты 1,2,3,4,5,6,7,8 Предписания, врученного директору Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» Ермоловой Л.А. 29 июня 2015 года, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1.	Эдлинг № 1 не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; приложение А п.А.4, табл.А.3 п.5.2, п. 38 свода правил СП 05.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (далее – СП 5.13130.2009)

2.	Эдлинг № 1 не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16, п. 17 таблица 2 Свода правил СП 03.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее - СП 03.13130.2013)
3.	Эдлинг № 2 не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации (АПС).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п.А.4, табл.А.3 п.5.2 СП 05.13130.2009
4.	Эдлинг № 2 не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 таблица 2 СП 03.13130.2009
5.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории ВЗ (мастерская), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)
6.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории ВЗ (наружная мастерская), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013
7.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории ВЗ (бельевая), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17 СП 4.13130.2013
8.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории ВЗ (кладовая), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17 СП 4.13130.2013

Формально, в действиях Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» (МАОУДО «ДЮСШ № 3») имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В соответствии со статьей 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ, составляет три месяца и в настоящее время истек (срок выполнения Предписания истек 30 сентября 2016 года).

Указанные в настоящем определении обстоятельства исключают производство по делу об административном правонарушении.

На основании пункта 6 части 1 статьи 24.5, части 5 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

## РЕШИЛ:

В возбуждении дела об административном правонарушении по части 13 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» (МАОУДО «ДЮСШ № 3») отказать, в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

(основание отказа в возбуждении дела об административном правонарушении)

Подпись должностного лица, вынесшего определение

Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Копию определения получил(а)



Handwritten signature.