



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21; e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-27, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

Предписание № 295/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3; МАОУДО «ДЮСШ № 3», ИНН 5321040646; 173007, Новгородская область, г. Великий Новгород, набережная Юрьевская, д. 30

(полное наименование юридического лица, филиала, има, общества (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 21 сентября 2017 г. № 295

Тип документа с указанием реквизитов (номер, дата, фамилия, инициалы, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, название распоряжения (приказ) о проведении проверки)

в период с 27 сентября 2017 года по 29 сентября 2017 года Ильиным Александром Алексеевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области (Государственным инспектором Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору), проведена **внеплановая** проверка объекта защиты – здания спортивной школы по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, набережная Юрьевская, д. 30

(указывается период, вид проведенной проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (имя) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места выявления объекта защиты (место проведения проверки)

Ермолова Лариса Алексеевна – директор МАОУДО «ДЮСШ № 3»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствующего при плановой проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Эдлинг № 1 не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; приложение А п.А.4, табл.А.3 п.5.2, п. 38 свода правил СП 05.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (далее – СП 5.13130.2009)	29.09.2018	

2.	Эдлинг № 1 не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 16, п. 17 таблица 2 Свода правил СП 03.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее - СП 03.12130.2013)	29.09.2018	
3.	Эдлинг № 2 не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; приложение А п.А.4, табл.А.3 п.5.2 СП 05.13130.2009	29.09.2018	
4.	Эдлинг № 2 не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 17 таблица 2 СП 03.13130.2009	29.09.2018	
5.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории В3 (мастерская), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)	29.09.2018	
6.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории В3 (парусная мастерская), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	29.09.2018	
7.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории В3 (бельевая), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17 СП 4.13130.2013	29.09.2018	
8.	Заполнение противопожарной преграды (перегородки), отделяющей помещение категории В3 (складовая), выполнено с пределом огнестойкости менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17 СП 4.13130.2013	29.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Новгородской области
(Государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского
и Батецкого районов по пожарному надзору)

Ильин Александр Алексеевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
сотрудника (-ов) органа ГПН (приведенного) (-ны) проверке)

«29» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 3»

Ермолова Лариса Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, инициалы должностного лица или
уполномоченности представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, присутствующего при проведении проверки)

«29» сентября 2017 г.

